

Kunde: - - - - -

\*\*\*\*\*  
\* DELTA 2000 CD \*  
\* 264 033 \*  
\* 81mSchU \*  
\*\*\*\*\*

Uhrzeit: 18:53  
Datum : 27.02.06

Erdgas L 11.8 %

T-Luft 28.1 Grd.C  
T-Abg 60.3 Grd.C  
T-Kes. 70.0 Grd.C  
T-aup 36 Grd.C

O<sub>2</sub> 15.9 %  
CO<sub>2</sub> 2.9 %  
Verl. 4.4 %  
ETA 95.6 %  
CO 2 PPM

Lambda 8 PPM/0.02  
Zug : 8 mg/kWh  
4.06  
-0.08 hPa

F. Pieczonka GmbH  
Heizung-Sanitaer  
Hinter dem Turme 28  
38114 Braunschweig  
Tel. 0531/504011